

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления технических условий и
согласований Северо-Запад
Управления технических условий и согласований
проектов на инженерных сетях
Центра технического учета
Департамента технического учета
ПАО «Ростелеком»

Е.С. Кичёва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/05/64707/22
на размещение оборудования ГКУ «УС ЛО» на площадях
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

1. Наименование организации, которой выдаются ТУ	ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»	
2. Основание выдачи ТУ	Заявка на выдачу технических условий исх. № 02-1827/2022 от 09.06.2022, вх. № 02/03/13980/22. Данные технические условия являются дополнением к выданным ТУ на комплекс услуг по данному объекту №01/05/62478/22 от 30.06.2022.	
3. Адрес объекта клиента	«Строительство учебного корпуса ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина вблизи дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области».	
4. Объект ПАО «Ростелеком», планируемый для размещения оборудования, адрес	АТС-75672 (Россонь).	
5. Оборудование, планируемое к размещению.	Монтируемое оборудование на площадях ПАО «Ростелеком»: CL SFP WDM 10-31 DD. На стадии выполнения стационарной части проекта в соответствии с выполненной Заказчиком схемой организации связи резервировать ресурсы не ранее, чем за 6 месяцев до начала реализации проекта для присоединения указанного оборудования к сетям Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», для чего направить соответствующий запрос в адрес Макрорегионального филиала «Северо-Запад» (ул. Достоевского, д. 15, тел. (812) 604-07-36).	
6. Местоположение размещаемого оборудования	Установить в контейнере, стойка СП. (Cisco ME 3400e12 combo)	
7. Объем и порядок работ, выполняемых Заказчиком	1. Разработать проектную документацию на размещение и подключение оборудования согласно п.4 и 5 данных ТУ (место размещения проектируемого оборудования, в случае необходимости, может быть откорректировано на этапе проектирования по согласованию с представителями эксплуатации Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»).	2. Проектной документацией предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля в оболочке, не поддерживающей горение от ввода в здание (шахты) до оптического кросса в ТКШ

	<p>ПАО «Ростелеком» выполнить по существующим и проектируемым металлоконструкциям. По коридору выполнить монтаж недостающих кабельных лотков с креплением к стене. После окончания работ по прокладке кабелей, заделать переходные отверстия в стенах между помещениями негорючим материалом.</p> <p>3. Проектную документацию согласовать с Направлением технических условий и согласований Северо-Запад ПАО «Ростелеком», тел.: (8182)653065 и Петербургским филиалом ПАО «Ростелеком». До начала работ предоставить в ПАО «Ростелеком» следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проектная документация на размещение и подключение проектируемого оборудования; – копии сертификатов соответствия на проектируемое оборудование; – сведения о технических и электрических характеристиках проектируемого оборудования. <p>4. Монтаж оборудования произвести в обязательном присутствии представителя филиала ПАО «Ростелеком».</p> <p>5. Предпроектные изыскания, проектные и строительномонтажные работы проводить после оформления допуска на основании заявки, подписанной руководителем Заказчика (подрядной организации), отдельно на ПИР и СМР. Заявку на допуск направить в Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».</p> <p>6. До начала эксплуатации выполнить маркировку оборудования с указанием принадлежности.</p>
<p>8. Энергоснабжение оборудования, планируемого к размещению</p>	<p>Дополнительное электроснабжение проектируемого оборудования не требуется (устанавливается в существующее шасси).</p> <p>Предусмотреть заземление вновь вводимого оборудования от существующей шины заземления.</p>
<p>9. Требования к выполнению проектных и строительномонтажных работ</p>	<p>1. При возникновении радиопомех на технических средствах ПАО «Ростелеком» от оборудования СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», организация обязана немедленно отключить оборудование, принять все меры для исключения мешающих влияний на работу средств связи ПАО «Ростелеком».</p> <p>2. Для сохранения целостности аппаратуры при выполнении работ по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов ПАО «Ростелеком», СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» обязан будет демонтировать оборудование, находящееся на объекте по требованию ПАО «Ростелеком» в 10-дневный срок, а в аварийных ситуациях - немедленно.</p> <p>3. В последующем, при демонтаже установленного оборудования, производить полное снятие крепежных конструкций, фидеров, кабель-ростов и других изделий с целью освобождения территории от неиспользуемого оборудования по согласованию с МРФ СЗ ПАО «Ростелеком».</p> <p>4. Все работы производить с разрешения и в присутствии технического персонала МРФ СЗ ПАО «Ростелеком».</p> <p>5. Запрещено размещение каких-либо других сторонних организаций на площадях ПАО «Ростелеком», отведённых под</p>

	<p>использование МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» (без права сдачи в субаренду).</p> <p>6. Выполнение проектных, строительно-монтажных и наладочных работ разрешается производить силами строительной организации, имеющей аккредитацию в саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления проектирования и строительства объектов в отрасли связи в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>7. После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с участием представителей МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» с предоставлением исполнительной документации и подписанием двустороннего Акта о выполнении работ.</p> <p>8. Полный пакет подписанной технической документации предоставить ответственному представителю Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» осуществляющим технический надзор за производством работ.</p>
10. Срок действия ТУ	<p>1. Данные технические условия являются приложением к Договору /Дополнительному соглашению (Заказу) предоставления в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования. Срок действия определяется сроком действия Договора/Дополнительного соглашения.</p> <p>2. Наличие технической возможности размещения технологического оборудования на площадях ПАО «Ростелеком», отраженной в данных технических условиях, подтверждено на дату утверждения технических условий.</p>

Кузенков Дмитрий Николаевич
(812) 604-08-39

ТУ № 01/05/64707/22
ПАО «Ростелеком»

<p>Кичёва Елена Сергеевна Сертификат № 4A4AA8004BAEB799493A81C5D91CCCE3 Действителен с 01.03.2022 по 01.06.2023</p>	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---